



Kraków, dnia 24.03.2023 r.

NZ.261.14.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy: **Budowa drogi łączącej ul. Stella Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy Al. Bora Komorowskiego**. Znak sprawy: 19/II/2023

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zgodnie z art. 135 ust 6 ustawy Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

#### **Zestaw 10**

##### **Pytanie 1**

Dotyczy: kosztorysy ofertowe.

W związku z koniecznością załączenia do oferty kosztorysów ofertowych, zwracamy się z prośbą o zamieszczenie przedmiarów w formie edytowalnej (np. plików w formacie \*.xlsx).

##### **Odpowiedź 1**

Materiały przetargowe zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania są wystarczające do sporządzenia oferty.

##### **Pytanie 2**

Dotyczy: projekt drogowy- Nawierzchnie - w-wa ulepszony podłoża z gruntu stab. spoiwem, C 0,4/0,5 - stabilizacja z dowozu

W związku z tym, że Specyfikacje Techniczne o numerach D.04.05.00., D.04.05.01 dopuszczają wykonanie mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu (in situ), prosimy o informację czy Zamawiający dopuści wykonanie tej warstwy na miejscu zgodnie z przytoczonymi specyfikacjami? Jeśli tak, to prosimy również o wyrażenie zgody na wykreślenie z przedmiaru w pozycjach dotyczących w-wy ulepszony podłoża wyrażenia "stabilizacja z dowozu".

##### **Odpowiedź 2**

Zgodnie z SST D.04.05.01 pkt 5.5 założono stabilizację z dowozu, co również określono w dokumentacji projektowej.

#### Otrzymują:

- strona internetowa prowadzonego postępowania
- NZ aa