

Sekcja Zamówień Publicznych
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Nr postępowania - 40/2024
Cp.2380.1-40/2024

Gdańsk, dnia 13 września 2024 r.

..... wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320) na: remont hali warsztatowej Wydziału Transportu KWP Gdańsk ul. 3 Maja 7

Zamawiający - KWP w Gdańsku, działając na podstawie art. 284 ww. ustawy udziela wyjaśnień treści SWZ w związku z otrzymaniem od potencjalnego Wykonawcy wniosku o jego wyjaśnienie.

Pytanie nr 1:

Czy w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej, równoważnej technologii wykonania posadzki?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający – KWP w Gdańsku dopuszcza zastosowanie innej równoważnej technologii pod warunkiem, że wierzchnia warstwa posadzki będzie zmywalna.
Zamawiający – KWP w Gdańsku nie dopuszcza zastosowania płytek gresowych jako warstwy wykończeniowej.

Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Monika Sarach

Wykonano w 1 egz.

Zgodnie z art. 284, ust. 6 ww. ustawy pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/kwp_gdansk oraz stronie internetowej Zamawiającego: <http://pomorska.policja.gov.pl> , www.pomorska.policja.gov.pl

Oryginał pisma znajduje się w teczce niniejszego postępowania.

Sporządziła: A. Zaborowska, tel. 47 74 14 752