



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepły Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepły Nr 4	32 335 0 123



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 002455/20

Nr dokumentu: DZ/205/2020

Wasz Znak:

Data: 19.03.2020r

Dotyczy: przetargu z publikacją ogłoszenia na Budowę kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice - 32 zadania.

Zamawiający informuje iż do postępowania jw. wpłynęły pytania o treści:

1. Zgodnie z wytycznymi UDT węzły ciepłne powinny być zabezpieczone termostatami bezpieczeństwa z kasowaniem ręcznym zarówno na instalacji centralnego ogrzewania jak i ciepłej wody użytkowej. Proszę o informację, czy należy dostosować się do warunków UDT i zaprojektować siłowniki z awaryjnym zamknięciem oraz termostatem z kasowaniem ręcznym dla wszystkich instalacji, czy zaprojektować według „Warunków technicznych instalacji AKPiA”. Niezastosowanie się do wytycznych UDT może skutkować brakiem dopuszczenia węzłów do użytku.

Odpowiedź:

Proszę o zaprojektowanie zabezpieczenia termicznego dla instalacji C.W.U. z użyciem termostatu bezpieczeństwa STW z automatycznym załączeniem, zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi dla instalacji AKPiA.

2. W punkcie 9 Warunków zamówienia Zamawiający przewiduje zwrot wadium dopiero po zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia. Jednocześnie w przypadkach zatrzymania wadium Zamawiający nie podaje sytuacji, w której zatrzyma wadium, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Proszę o wyjaśnienie, czy w treści gwarancji wadium w przypadkach zatrzymania wadium należy uwzględnić przypadek braku wniesienia zabezpieczenia przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Wykonawca nie musi uwzględniać ww. przesłanki w dokumencie Gwarancja Wadium. Zamawiający uznaje iż przesłanka zatrzymania wadium w przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę jest wystarczająca.

Miroslaw Wardal tel. kont. 32/335 0 208
Renata Uramowska-Slusznik tel. kont. /32/335 0 104,
kopia DZ, DI

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR**
PEC - Gliwice Sp. z o.o.

Rudolf Widziński
Rudolf Widziński

