

Czarna dnia 26-03-2021 r.

IUE .271.2.2021

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: **Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie-Czarna – budowa chodnika w km 9+222 – 8+809 w m. Jaźwiny.**

W odpowiedzi na zapytanie oferentów, którzy zwrócili się o wyjaśnienie zapisów specyfikacji warunków zamówienia, wyjaśniamy i informujemy:

- 1) w pozycjach nawierzchnie z kostki brukowej podano kostkę gr. 6 i 8 cm kolor – proszę o sprecyzowanie z jakiej grupy ma być kostka tj. drogowa, standardowa czy prestiż – nazwa bądź wymiary – **odpowieź, kostka drogowa;**
- 2) w dziale odwodnienie występują rury kanalizacyjne PEHD – pytanie czy można je zastąpić innymi rurami np. PCV lub PP o tej samej nośności – **odpowieź, zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę;**
- 3) czy Wykonawca ma wycenić kanał technologiczny, zgodnie z dokumentacją projektową, który został nieuwzględniony w przedmiarze? SWZ w pkt. II.4 napisano, że przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany za pomocą dokumentacji projektowej – **odpowieź, niniejsze postępowanie nie obejmuje wykonania kanału technologicznego;**
- 4) czy Wykonawca ma wycenić kanalizację deszczową, zgodnie z przedmiarem, która została nieuwzględniona w dokumentacji projektowej? SWZ w pkt. II.4 napisano, że przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany za pomocą dokumentacji projektowej - **odpowieź, należy wycenić kanalizację deszczową zgodnie z przedmiarem, jest to wymóg lokalny administratora drogi.**

Z up. Wójta Gminy Czarna
Z-ca Wójta

mgr Daniel Niedziocha

Otrzymują:

1 x strona internetowa <https://platformazakupowa.pl/pn/czarna>;

1 x A/a.