

Uwagi:

1. Przed wykonaniem wentylacji mechanicznej należy dokonać sprawdzenia drożności kanałów.
2. Wykonanie instalacji klimatyzacji należ powierzyć uprawnionemu wykonawcy.
3. Centrala umieszczona zostanie na poddaszu nieużytkowym.
4. Czerpnia i wyrzutnia centrali zlokalizowane w przeciwległych do siebie ścianach szczytowych.
5. Prowadzenie kanałów na etapie projektu wykonawczego.
6. Przejścia przez ściany i stropy w rurach ochronnych wg. normy.
7. Wszystkie stosowane wyroby i materiały muszą posiadać deklarację lub cerftyfikat zgodności wydany na podstawie aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy, cerfyfikat na znak bezpieczeństwa oraz być oznakowane znakiem CE.
8. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.

LEGENDA:

- NAWIETRZAK ŚCIENNY OKRĄGŁY Z GRZAŁKĄ;
- 80 m³/h — ANEMOSTAT WYWIEWNY (WYDAJNOŚĆ);
- KRATKA TRANSFEROWA W DRZWIACH;
- Ø200 — PRZEWÓD WENT. WYWIEWNY SPIRO (ŚREDNICA);
- PRZEWODY FREONOWE;
- PRZEWODY SKROPLIN;
- KLIMATYZATOR ŚCIENNY;

INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI - RZUT		
OBIEKT	BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO	SKALA RYS.: 1:50
ADRES	UL. ŻWIRKI I WIGURY; 86-100 ŚWIECIE OBRĘB EWID. ŚWIECIE, DZ. NR EWID. 160/5, 192/8	DATA: 01.2024 r.
INWESTOR	GMINA ŚWIECIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 124; 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.: S-5

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH
JANUSZ GRABOWSKI
ul. Bydgoska 2A; 86-100 Świecie
tel.: 661 793 740
e-mail: j.grabowski@prokonto.pl
BU

Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis
RAFAŁ MROCZKOWSKI mgr inż. inżynierii środ.	POM/0115/PWBS/18 w spec. instalacyjnej bez ograniczeń	INSTALACJE SANITARNE Projektant	