

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dot. postępowania przetargowego nr 17/2022 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji uzdatniania i zagospodarowania biogazu składowiskowego na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

Zarząd Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie informuje, że w toku trwającego postępowania przetargowego nr 17/2022 do Zamawiającego wpłynęły następujące pytanie:

Pytanie 1

Prosimy o określenie realnych/maksymalnych zawartości H₂S w biogazie. Z załączonych badań biogazu wynika iż ilość H₂S to ok. 726ppm/10kWh w paliwie co daje ok. 368 ppm/Nm³ przy zawartości metanu ok. 50% toteż wycena wymiany złóż na 10 krotność (3500ppm) naraża zamawiającego na 10 krotnie wyższą cenę tej części zadania. Dodatkowo wprowadzone jest możliwość nierzetelnej wyceny przez mniej doświadczonych wykonawców. Proponujemy aby określić 6 miesięczną żywotność złożeń dla 1000ppm H₂S którą można weryfikować poprzez zainstalowanie datalogera w analizatorze biogazu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że W PFU str. 14 (tabela nr 1) poszczególne składniki biogazu, w tym zawartość H₂S podano w sposób orientacyjny w przedziałach najbardziej prawdopodobnych tj. 500-3500 ppm. Wartości na poziomie 3500 ppm są wartościami maksymalnymi odnotowywanymi dla gazu składowiskowego w tej fazie eksploatacji, jednak Zamawiający nie może wykluczyć długotrwałego ich wystąpienia i przyspieszenia zużycia złożeń biogazu. To na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego doboru wielkości złożeń. Należy podkreślić, że ze względu na charakterystykę składowisk odpadów, skład gazu składowiskowego może zmieniać się w czasie. Zmiany te zależą od wielu czynników, w tym od wieku odpadów, czasu pozyskiwania gazu, wysokości podciśnienia w instalacji odgazowującej, lokalizacji studni odgazowujących, które podlegają odtworzeniu lub zmianie lokalizacji w czasie składowiska.

Zamawiający pozostawia zapisy w obecnej formie.

Sobuczyna, 04.11.2022r.

WICEPREZES


mgr Fryderyk Folchole

PREZES


mgr Robert Kalinowski

Częstochowskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
SOBUCZYNA, ul. Konwaliowa 1
42-263 Wrzosowa
Konto Nr 80 2030 0045 1110 0000 0204 1000
Oddział Operacyjny BGŻ w Częstochowie
REGON 1500370000, NIP 673-22-44-760, KRS 0000001670

