

Krosno, 06.10.2023 r.

Zn. spr.: DW.270.8.2023

Zawiadomienie o zmianie SWZ

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie jako zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa rozdzielnic i linii zasilających dla zespołów prądotwórczych w obiektach RDLP w Krośnie. Remont oczka wodnego położonego na działce o numerze ewidencyjnym 3083/3” informuje o zmianie specyfikacji warunków zamówienia.

W celu ujednoczenia napięcia w całej instalacji Zamawiający rezygnuje z zastosowania napięcia 24V DC w układzie sterowania obwodów SZR dla budynku nr 1 i nr 2 RDLP w Krośnie i zastępuje je zastosowaniem napięcia 230V AC w obwodach układów sterowania SZR, dotyczy to parametrów cewek przekaźników pomocniczych i styczników siłowych.

Zmiany napięcia aparatów podano w zamiennych rysunkach Schemat ideowy sterowania wyborem źródła zasilania i wyłączania wyłącznika pożarowego. Numery rysunków zamiennych: E-05/1A i E-05/2A datowane maj /październik 2023 - 2 szt rysunków dodatkowo oznaczone literą „A”
Rysunki te zastępują w całości dotychczasowe nr: E-05/1 i E-05/2 datowane maj 2023.

W związku z dokonaną zmianą przedłużeniu ulega termin składania ofert do dnia 12.10.2023 do godz. 10 00 oraz termin otwarcia ofert od dnia 12.10.2023 od godz. 10 30.

Zmianie ulega również termin związania ofertą. Wykonawca będzie związany ofertą do upływu następującego terminu 10.11.2023, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Z poważaniem,

Jan Mazur
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki



Leśnej

Załączniki

1. Rysunek E-05/1A – schemat sterowania budynek nr 1
2. Rysunek E-05/2A – schemat sterowania budynek nr 2