



Aleksandrów Kujawski, dnia 29.04.2024 r.

**ZP.271.1.5.2024.EW**

**Zapytanie nr 3**

Wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 26.04.2024 r., w zakresie postępowania prowadzonego pod nr ZP.271.1.5.2024.EW pn. „Doposażenie w klimatyzację centralną świetlic wiejskich w miejscowości Wołuszewo, Łazieniec i Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski”, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Czy moc klimatyzatora podana w opisie jest wymaganą mocą średnią czy moc ta może się zawierać w zakresie mocy grzewczej/chłodniczej (min-max)?

**Odpowiedź:** Podana moc jest to wymagana moc minimalna dla obu parametrów (zarówno dla mocy grzewczej jak i mocy chłodniczej wymagana jest określona wartość minimalna).

**WÓJT**  
*mgr Andrzej Olszewski*