

USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ  
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA  
POŻARU I ZATRUCIA.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Z 2019 r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07.VII.1994 r. /Dz. U. Z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu 05.05.2024 r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Koszalińska 10a/8 w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 5




nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
	Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania w łazience.
	Z A L E C E N I A
1.	W łazience piec C.O. gaz podłączyć do siódmego przewodu kominowego od strony wejścia do budynku /patrz: szkic/.
2.	Do przewodu kominowego spalinowego od pieca C.O. gaz zabudować na całej długości wkład kwasoodporny powietrzno-spalinowy, który zabezpieczy przed zawilgoceniem ścian.
3.	Przewód kominowy wentylacyjny z pionu łazienki jest drożny.
4.	W oknach stosować mikrowentylację, która umożliwi stały napływ powietrza zewnętrznego potrzebnego do prawidłowego ciągu w przewodach kominowych.
5.	Po wykonaniu ww. zaleceń zgłosić ponownie celem wydania opinii końcowej.
	I N F O R M A C J A
	W mieszkaniu nr.11 w łazience automat gazowo-kąpielowy jest podłączony wspólnie z piecem C.O gaz w łazience z mieszkania nr.5 /jest zabudowana rura kwasoodporna/
	S T A N N I E P R A W I D Ł O W Y

podpis potwierdzający  
odbiór zalecenia

P. O. KIEROWNIKA ZAKŁADU  
Mistrz Kominarski  
Upr. nr 19/02


podpis i pieczęć  
Kierownika RZK

# LEGENDA

-  - przewód spalinyowy
-  - przewód wentylacyjny
-  - przewód dymowy
- GŁI - rodzaj połączenia i kondygnacja
- m7 - numer mieszkania
- 6m - długość przewodu

## ul. Koszalińska

Biuro Projektowe Nr 15  
40-093 Katowice, ul. Chopina 9  
tel. 32 259 75 14; kom. 603 716 994  
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY  
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15  
tel. 32 264 40 84, 32 266 40 81



wejście do budynku

Katowice, ul. Koszalińska 10A/8