
projektowana studnia ø1000 dopływ z osadnika zewnętrznego Os2 z wpustu W34
projektowana studnia ø1000 dopływ z osadnika zewnętrznego Os1 z wpustu W33
projektowana studnia ø1000 dopływ z wpustu W32
projektowana studnia ø1000 dopływ z wpustu W31 i W30
projektowana studnia ø1000 dopływ z wpustu W29, W28 i W27
projektowana studnia ø1000 dopływ z wpustu W26 i W25
projektowana studnia ø1000 dopływ z wpustu W24 i W23
projektowana studnia ø1000 dopływ z wpustu W22 i W21
projektowana studnia ø1000 dopływ z wpustu W20 i W19
projektowana pompownia ø1500
projektowana studnia ø1000 studnia rozprężna dopływ z wpustu W16 i W15
projektowana studnia ø1000 dopływ z wpustu W2 i W1
projektowana studnia ø1000 dopływ z wpustu W4 i W3
projektowana studnia ø1000 dopływ z wpustu W6 i W5
projektowana studnia ø1000 dopływ z wpustu W8 i W7
projektowana studnia ø1000 dopływ z wpustu W10 i W9
projektowana studnia ø1000 dopływ z wpustu W12 i W11
projektowana studnia ø1000 dopływ z wpustu W14 i W13
projektowana studnia ø1000 studnia rozprężna dopływ z wpustu W16 i W15
projektowana studnia ø1000 projektowana studnia ø1500 dopływ z wpustu W18 i W17
istniejąca studnia deszczowa
1:100
1:500
P.P.T.= 215,00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE
SPADKI I DŁUGOŚCI
ŚREDNICA
ODLEGŁOŚCI
OZNACZENIA

Wpusty kanalizacji deszczowej, o typowej konstrukcji betonowej studni fi500mm, pokrywy wpustów klasy D400 z kołnierzem żeliwnym. Studzienki z prefabrykatów betonowych o średnicy fi1000 mm z włazem żeliwnym fi600.
W jezdni zastosować włazy typu ciężkiego D400 a w terenie zielonym typu lekkiego B125. Poziom zwieńczenia studzienki powinien być ulokowany równo z terenem w przypadku nawierzchni utwardzonej i chodnika. W przypadku lokalizacji studzienki na terenie zielonym, poziom włazu studzienki powinien być ulokowany ok. 8cm nad terenem.
Dno studzienek rew. wyprofilować w sposób nawiązujący do trasy rurociągu.
Studnie układać na zagęszczonej podsypce z tłucznia gr. 15cm.
Sieć wykonać z rur z tworzywa sztucznego klasy SN8 łączonych na wcisk przykanaliki Ø160. Rurociągi układać na podsypce piaskowej gr. min. 15cm. Obsypać piaskiem do wys. 20cm ponad wierzch rury. W miejscach gdzie zagłębienie przykanalika jest mniejsze niż 1,2 m. do jego wierzchu stosować docieplenie warstwą keramzytu gr. 30cm., lub żużla z palenisk gr. 30 cm.
Przewiduje się wymianę gruntu w obrębie wykopów.

Inwestor / Zamawiający	**Gmina Strzegom** **ul. Rynek 38** **58-150 Strzegom**
Jednostka projektowa	Firma projektowo - inwestycyjna **„JW. PROJEKT-KONTROL"** Jarosław Wawrzaszek ul. Różana2/7, 58-310 Szczawno- Zdrój NIP 8862599950, REGON 022401609
Stadium **Projekt wykonawczy**	Zadanie **Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej w Strzegomiu**
Nr tomu **V**	Lokalizacja inwestycji Strzegom, ul. gen. Władysława Andersa , ul. Brzozowa - gmina Strzegom - powiat Świdnicki Działki nr 2665, 2657, 2533, 2532, 2395, 2408, 2641, 2642 obręb nr 3 Śródmieście
Branża **Sanitarna**	Tytuł rysunku **PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - SIEĆ**

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant br.sanitarna	mgr inż. Mirosław Kociumbas	245/02/DUW	
Sprawdzający br.sanitarna	inż. Grzegorz Sułkowski	591/01/DUW	

Stadium	Rewizja	Skala	Data	Branża	Nr rys.
PW	**00**	**1:100/1:500**	**09.2021**	**IS**	**2.1/S**