



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



ZP.264.1.2019.4.ENW

Gdynia, dn. 11.02.2019r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania EZP/1/2019 pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej z przyłączami dla budynków wielorodzinnych przy ul. Strzelców i Władysława Jagiełły w Gdyni”

Informuję, że w dniu 08.02.2019 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Prosimy o wyjaśnienia do przedmiaru: brak w przedmiarze trójników, brak oznaczenia kątów kolan. Czy zawory mają być wycenione w m? Powinny być w szt.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował treść dokumentacji przetargowej poprzez uszczegółowienie opisu poszczególnych pozycji Przedmiaru **BUDOWA OSIEDL. SIECI WYS.PARAMETR. DN 300 UL.STRZELCÓW** stanowiącego element **załącznika nr 1** do siwz. W pozostałych Przedmiarach zawarte zostały pełne opisy dotyczące trójników oraz kątów kolan.

Pozycje wymienione w kosztorysie dotyczą montażu zaworów preizolowanych. W związku z brakiem odpowiedniej pozycji katalogowej dotyczącej montażu zaworów preizolowanych, w Przedmiarze uwzględniono analogię do pozycji montażu rur preizolowanych i stosownie do tej pozycji obmiar określony jest w metrach. Zgodnie z zapisami pkt. 13.25. SIWZ Wykonawca nie musi w kosztorysach szczegółowych stosować tych samych pozycji katalogowych, które przywołał Zamawiający, z zastrzeżeniem, że kosztorysy szczegółowe powinny zawierać wszystkie elementy wskazane w przedmiarach robót oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej i STWiORB.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Zakładu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

mgr Tomasz Szalucki