



System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
-podstawowa - przed dotykem bezpośrednim obudowa izolacyjna
urządzenia
-dodatkowa - przed dotykem pośrednim szybkie wyłączanie
urządzenia



62 – 800 Kalisz ul. Poznańska 21/122

Miasto i Gmina w Kłodawie
ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa

REMONT STADIONU MIEJSKIEGO
W KŁODAWIE

Sportowa 2, 62-650 Kłodawa, działka nr 665, 666, 667/4
Jednostka ewidencyjna: Miasto Kłodawa
Obręb ewidencyjny: 300906, 4.0001, Kłodawa

| Imię i nazwisko: | Specjalność: | Nr uprawnień: | Podpis: |
|-----------------------|---------------------------|---------------|---------|
| mgr inż. T. KOPPEK | Instalacje elektryczne | WK70206P00E18 | |
| Sprawdzający: | | | |

NAZWA
RYSUNKU:
Oświetlenie trybun zewnętrznych
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NR RYS.

E-02

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

FAZA:

PT

SKALA:

1:200

DATA:

IX 2021

str.

OPRAWA LED ED 7200lm/840 PC opal IP65