

Wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na z Remont istniejącego ŚDS w Lubieszynie

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm), poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania:

Proszę o udostępnienie projektów dla niniejszego zadania.

W zamieszczonym przedmiarze brakuje elementów, które są wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Sa to m.in:

- wykonanie przyłącza gazu
- montaż wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu łazienki na piętrze

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada innej niż załączona dokumentacji technicznej, Zadanie jest traktowane jako remont i bieżąca konserwacja.

Przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie przyłącza gazowego. W zakresie wentylacji należy przewidzieć montaż rury fi 110 o długości 2mb, 2 x przebicie przez ścianę i komin do wprowadzenie rury, kratkę wentylacyjną, zabudowę z k-g długość 1,6m x 20cm x 20cm, szpachlowanie malowanie w kolorze białym zabudowy rury wentylacyjnej.

Należy przewidzieć montaż cokolika PCV/ gress na ścianach zewnętrznych (w miejscach wykonanej zabudowy).

Z poważaniem

/-/ Grzegorz Bełowski