



GMINA LUBAŃ

ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań
tel. 75 646 59 20, fax. 75 612 68 50
e-mail: info@luban.ug.gov.pl
www.luban.ug.gov.pl

PA.271.9.2023.EL/5

Lubań, dnia 09.05.2023



5 . 4 6 4 . 5 5 9 8 9

Wykonawcy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lubań: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawojów Śląski i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice”

Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do pytań zadanych przez Wykonawców.

Pytanie 1

Pytanie odnośnie przepompowni PS opisanej w przedmiocie zamówienia, a mianowicie w materiałach przetargowych jest opisana przepompownia z prostą szafą sterowniczą z powiadamianiem SMS. W materiałach przetargowych nie było opracowania AKPIA, czy do wyceny przepompowni przyjąć prostą szafę sterowniczą, czy ma być ona rozbudowana z wpięciem w system monitoringu – jeżeli taki Państwo macie?

Odpowiedź 1

Automatyka przepompowni powinna umożliwić monitoring pracy w oparciu o stronę internetową. Po zalogowaniu się powinny wyświetlać się podstawowe parametry pracy urządzenia. W przypadku awarii wysyłane powiadomienie sms. Gmina nie posiada scentralizowanego monitoringu poszczególnych urządzeń a jedynie indywidualna automatykę.

WÓJT

Sprawę prowadzi:

Edyta Liczner
75 646 59 27

M. Hercuć-Dąbrowska
Małgorzata Hercuć-Dąbrowska

Op. 05.23
Liczner