



UWAGI:

1. Izolację przewodów wodociągowych wykonać zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225)
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
3. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji.
4. Prace budowlano-instalacyjne należy prowadzić z równoległą koordynacją międzybranżową.

OZNACZENIA:

- Z instalacja wodociągowa - projektowana
- C instalacja hydrantowa - istniejąca
- C instalacja c.w.u. - projektowana
- CR instalacja cyrkulacyjna c.w.u. - projektowana

Stadium:	PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY	
Obiekt:	ŚWIELICA WIEJSKA W AUGUSTYNOWIE	
Adres obiektu:	Dz. nr ewid. 72; obręb Augustynów, gm. Bełchatów	
Inwestor:	Urząd Gminy Bełchatów ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów	
Projektant: specjalność:	mgr inż. Rafał Wyszkowski upr. do projektowania i kier. rob. bud. bez ograniczeń w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, went. gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych LOD/3400/PWBS/17	Data i podpis: 30.07/2023r 
nr upraw.:		Nr rys.:
Skala:	Nazwa rys.: ---- Instalacja z.w. i c.w.u. - rozwinięcie	PW-02