1. Roboty budowlano - instalcyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową.
2. Rysunek rozpatrywać z całym projektem budowlanym oraz projektami branżowymi.
3. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
   - warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud. - montażowych
   - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
   - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
   - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

OZNACZENIE WYSKOŚCI I ŚREDNIC KOMINÓW



PLAN SYTUACYJNY BUDYNKU





LEGENDA:

ZK	ZWÓD PIONOWY FeZn fi 8mm DO ISTN. ZŁACZA KONTROLNEGO
	ZWÓD POZIOMY FeZn fi 8mm
	IGLICA Z DRUTU FeZn fi 8mm, h=0,4m
	PODPORA ZWODÓW POZIOMYCH
	KORYTO KABLOWE 100x50
	ISTNIEJĄCY PRZYCISK POŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU
+/~	INWERTER 30 kW
	R-AC, R-DC,Automatyczny rozł. DC
S1/1	NUMER STRINGA / NUMER PANELA PV

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Bogdan Gałkowski
Nr upr. 368/98
Piotrków Tryb. 25.06.2023
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami

AMP PRACOWNIA PROJEKTOWA
• PROJEKTY BUDOWLANE
• NADZÓR BUDOWY
• WSPARCIE TECHNICZNE

Nazwa obiektu budowlanego:
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
NA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ W BEŁCHATOWIE

Branża: ELEKTRYCZNA	Data opracowania: 25.06.2023r.
Inwestor: POWIAT BEŁCHATOWSKI	Lokalizacja: dz. nr ewid. 4/6, obręb 08, m. Bełchatów
Projektant: mgr inż. Tomasz DĄBROWSKI upr. nr LOD/4535/PBE/21	Podpis:
Skala: 1:100	Nazwa rysunku: RZUT DACHU INSTALACJA PV ORAZ ODGROMOWA
	Nr rysunku: E.1