

GMINA POŚWIĘTNE
ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
tel. 25 752-03-80, 25 752-03-90



Poświętne, 28.07.2023 r.

Nr postępowania ZP.271.7.2023

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych – dalej Pzp

„Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy zespole szkolno-przedszkolnym w miejscowości Wólka Dąbrowicka nr 41 w Gminie Poświętne”

1. Na podstawie art. 284 ust. 2 Pzp, Zamawiający-Gmina Poświętne przekazuje treść zapytania dotyczącego specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie: Parametry wskazane przez Zamawiającego są w większości nienormatywne, nieujęta w normie PN EN 14877:2014.

Parametry nienormatywne:

- Wytrzymałość na rozdzieranie [N]
- Ścieralność w [mm] to metoda Stuttgart a powinno być w gramach [g] metoda Tabera
- Twardość Shore'a

W związku z nienormatywnymi parametrami, prosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych zgodnie z obowiązującą normą PN EN 14877:2014.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nawierzchnie poliuretanowe zgodnie z normą PN-EN 14877:2014.

Sylwester Niżnik

Wójt Gminy Poświętne