



Nr pom.	Funkcja	wym. nat. oświetlenia
01	SALA LEKCYJNA	500lx
02	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	100lx
03	KORYTARZ	100lx
04	KORYTARZ	100lx
05	WARSZTAT	200lx
06	POMIESZCZENIE SOCJALNE	200lx
07	WC	100lx
08	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	100lx
09	KORYTARZ	100lx
10	ARCHIWUM	100lx
11	ARCHIWUM	100lx
12	ARCHIWUM	100lx
13	ARCHIWUM	100lx
14	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	100lx
15	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	100lx
16	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	100lx
17	WĘZEŁ CIEPLNY	200lx

OCHRONA OD PORAŻEŃ ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364 SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

- B.1 -Oprawa oświetlenia podstawowego LENA LIGHTING S.A. LED 840, 24W, 2300lm, IP54, n/t
- D.2 -Oprawa oświetlenia podstawowego LENA LIGHTING S.A. LED 840, 28W, 4550lm, IP66, n/t
- D.1 -Oprawa oświetlenia podstawowego LENA LIGHTING S.A. LED 840, 35W, 5650lm, IP66, n/t
- AW1 -Oprawa oświetlenia awaryjnego LENA LIGHTING S.A. LED 857, 2W, 250lm, IP65, n/t, NM, AT, 1h
- AW5 -Oprawa oświetlenia awaryjnego LENA LIGHTING S.A. LED 857, 2W, 260lm, IP65, n/t, NM, AT, 1h
- EW1 -Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LENA LIGHTING S.A. LED 857, 2.5W, 250lm, IP65, AT, 1h + piktogram jednostronny
- EW2 -Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LENA LIGHTING S.A. LED 857, 2.5W, 250lm, IP65, AT, 1h + piktogram dwustronny

LEGENDA	
	łącznik zmienny p/t (wys. montażu 1,2m)
	łącznik podwójny p/t (wys. montażu 1,2m)
	łącznik pojedynczy p/t (wys. montażu 1,2m)
	łącznik podwójny p/t IP44 (wys. montażu 1,2m)
	łącznik zmienny p/t IP44 (wys. montażu 1,2m)
	gn. x-krotność 230V 1P+N+PE 16A p/t (x-krotność, wys. mont. 1,8m)
	gn. x-krotność 230V 1P+N+PE 16A p/t IP44 (x-krotność, wys. mont. 0,6-1,2m lub wg potrzeb)
	lokalna szyna uziemiająca
	rozdzielnica kondyngacyjna
	zestaw gniazd IP44 natynkowy wraz z zabezpieczeniami 1x gn. 400V 3P+N+PE 16A + 3xgn. 230V 1P+N+PE 16A(wys. mont. 1,2m)

BIURO PROJEKTOWANIA KOSZTORYSOWANIA I NADZORU W BUDOWNICTWIE PAWEŁ PUK				
Oś. K.Wielkiego 16a/6; 56-200 Góra tel. 504 085 732; e-mail pawelpuk@wp.pl				
Inwestor:	Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze ul. Armii Polskiej 15 a; 59 - 400 Góra			
Obiekt:	Budynek szkoły ul. Armii Polskiej 15 a; 59 - 400 Góra			
Temat:	Wymiana oświetlenia wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, informatycznej i ppoż. wraz z nowym przyłączem prądu			
Funkcja	Nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Data
Projektant	mgr inż. Marek Żelawski	WKP/0161/POOE/14		01.2022
Sprawdzający	mgr inż. Piotr Murach	WKP/0446/POOE/18		01.2022
Podziątka:	Nr rysunku:	Temat rysunku:		
1:100	E-6	Płownica budynku C - instalacja elektryczna		