



- UWAGI :
- Instalację centralnego ogrzewania prowadzić w warstwie wykładki betonowej. Instalację wykonać z rur i kształtek z polietylenem sieciowanym PE-X-AL-PE-X łączonych przez złączki
 - Zastosować grubość izolacji zgodnie z warunkami technicznymi
 - na pionach zastosować automatyczne odpowietrzniki
 - pod pionami zamontować zawory odcinające kulowe

Legenda :

- ⊕ pion centralnego ogrzewania
- projektowana instalacja centralnego ogrzewania
- zasilanie
- powrót

MASTERTECH II Wojciech Woźniak			
78-100 Kolobrzeg, ul. Topuskiego 14/9			
tel. +693 022 999			
w.woznick@mastertech.info			
TEMAT:	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY		
ADRES	Osiedle Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "DOZAREK"		
INWESTYTOR:	ul. Kosciuszki 20 Kolobrzeg 8005, dz. nr 65, jedn. ewidencyjna Kolobrzeg gmina mijska		
INWESTOR:	Dozarek Sp. z o.o.		
BRANŻA:	SANTARIUM		
PROJEKTANT:	53-509 Wrocław ul. Fabryczna 10		
OPRACOWANIE:	PROJEKTANT mgr inż. Wojciech Woźniak nr upr.nr ZAP0151/PBS/17		
SPRAWDZŁ:			
RYSUNEK:	Rzut partii - instalacja centralnego ogrzewania		
DATA:	12.06.2023r.	SKALA:	1:100

S 01