

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania które wpłynęły w postępowaniu na zadanie
„Przebudowa drogi gminnej G580816 w miejscowości Stanisławice polegająca na budowie ścieżki rowerowej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej”

Odpowiedzi 3 na zapytania z dnia 07.03.2024 r.

PYT. 1

proszę określić parametry rury osłonowej stalowej na liniowych podziemnych urządzeniach uzbrojenia inżynierskiego terenu fi 150 mm poz. 7.3

ODP.

Rura stalowa 150mm o grubości ścianki min 4mm.

PYT. 2

proszę określić parametry rury osłonowej stalowej na kolektorze fi 500 poz. 7.4

ODP.

Rura stalowa 500mm o grubości ścianki min 6mm alternatywnie RHDPEp 500x45,5mm

PYT. 3

budowę kanalizacji burzowej odcinek do rz. Raby zaprojektowano z rur PCW SN4 o średnicy 400mm, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie kolektora z rur dwuściennych PP ?

ODP.

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie kolektora z rur dwuściennych PP.

PYT. 4

czy Zamawiający dokonał wizji lokalnej w terenie przy sporządzaniu dokumentacji projektowej?

ODP.

Projekt sporządził projektant.

PYT. 5

czy Zamawiający w przedmiarach robót uwzględnił wszystkie pozycję, roboty i elementy niezbędne do prawidłowej wyceny, a dalej wykonania zamówienia przez Wykonawcę?

ODP.

Przedmiar sporządził projektant w oparciu o opracowany projekt.

PYT. 6

proszę o stwierdzenie jak Zamawiający charakteryzuje przedmiary robót w przypadku rozliczenia kosztorysowego, czy są one wiążące przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego oraz oferty? Który z dokumentów projekt czy przedmiary robót ma priorytet przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego, a dalej powykonawczego?

ODP.

Kosztorys ofertowy jest wiążący. Cena ofertowa musi być wynikiem sporządzonego przez oferenta kosztorysu ofertowego.

PYT. 7

czy Zamawiający aktualizował czasową organizację ruchu?

ODP.

Tak.

Odpowiedzi 4 na zapytania z dnia 08.03.2024 r.

PYT. 1

Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisów umowy w kwestii płatności za wykonane roboty, tj. czy przewiduje fakturowanie częściowe?

ODP.

Zamawiający dopuszcza jedną płatność częściową płatną według stanu zaawansowania wykonania zamówienia – w wysokości nie wyższej niż 30%. W dokumentacji postępowania dołączono zaktualizowany załącznik nr 8 projekt umowy.

Kierownik
Wydziału Inwestycji
i Funduszy Strukturalnych

mgr Agnieszka Grzymek

(podpisano elektronicznie)