



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP- 198 /24

Poznań, dnia 06.03.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy- platforma zakupowa

Dotyczy: Tpm-8/24 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. **Modernizacja stacji transformatorowej K 283/E, zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 25.**

W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Prosimy o dołączenie do postępowania schematu istniejącej rozdzielniczy nn i SN.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia dokumentację o uzgodniony projekt, wg którego wykonywano modernizację w 2017r. (Zał. E-1). Istniejący stan po stronie średniego napięcia znajduje się na schemacie E/01. Schemat rozdzielniczy nn stanowi Rysunek nr 1 w Instrukcji współpracy eksploatacyjno-ruchowej (Zał. E-2). Zamawiający wymaga w ramach przedmiotu umowy opracowania i uzgodnienia nowej Instrukcji współpracy eksploatacyjno-ruchowej.

Pytanie 2:

Prosimy o dołączenie do postępowania warunków technicznych o których mowa w rozdziale 2.2.1.2.1 ust 11 PFU

Odpowiedź:

Zamawiający złożył wniosek o wydanie warunków, jednakże na chwilę obecną jeszcze nie otrzymał warunków od Enea Operator. Zamawiający podtrzymuje konieczność zapewnienia możliwości montażu telemechaniki dla instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga stacji tymczasowej z rozdzielnią SN wyposażoną w 10 pól SN i transformator na potrzeby zasilania nn.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania instalacji tymczasowego zasilania wszystkich odbiorów na zasilaniu SN i nn. Zamawiający dopuszcza również inne rozwiązania techniczne, pozwalające zapewnić tymczasowe zasilanie obiektów. W celu doprecyzowania, załączony zostały schematy stacji K-283 (Zał. E-1 i Zał. E2).

Pytanie 4:

Prosimy o podanie mocy pozornej obecnego transformatora w przedmiotowej stacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że istniejący transformator posiada moc 630KVA

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że umowa będzie mogła być zawarta w formie elektronicznej.



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
e-mail: dzp@ump.edu.pl

Odpowiedź:

Forma podpisania umowy zostanie ustalona z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Pytanie 6:

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego pn. modernizacja stacji transformatorowej K 283/E, zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 25 (znak sprawy: TPm-8/24) a w szczególności do zapisu SWZ pkt 27 proszę o ustalenie dodatkowego terminu wizji lokalnej, będącego warunkiem uczestnictwa w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyznaczył 2 terminy wizji lokalnych. Wyznaczanie kolejnych terminów skutkować będzie wydłużeniem czasu trwania postępowania, co nie jest w interesie Zamawiającego. W związku z powyższym, Zamawiający nie wyznacza kolejnych terminów wizji lokalnych.

Pytanie 7:

w nawiązaniu do braku możliwości wzięcia udziału w zaplanowanych przez Zamawiającego wizjach lokalnych obiektu, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej w dniu 7.03 lub 08.03.2024r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyznaczył 2 terminy wizji lokalnych. Wyznaczanie kolejnych terminów skutkować będzie wydłużeniem czasu trwania postępowania, co nie jest w interesie Zamawiającego. W związku z powyższym, Zamawiający nie wyznacza kolejnych terminów wizji lokalnych.

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.

Załączniki:

1. Zał. E-1 - K-283_E-Projekt uzgodniony
2. Zał. E-2 - Instrukcja_K283