

Grudziądz, dnia 04.09.2024 r.

## ZDM.ZP.261.2.18.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jaskółczej w ramach zadania inwestycyjnego budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu**

### I Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.*) wyjaśniam co następuje:

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:**

Nie.

2. W opisie technicznym dla konstrukcji jezdni zapisy mówią o podbudowie pomocniczej w warstwie dolnej 31,5/63. Czy Zamawiający dopuści na warstwę dolną podbudowy pomocniczej mieszankę 0/31,5? O ile oferta tego dotyczy.

**Odpowiedź:**

Inwestycja dotyczy jedynie budowy ciągu pieszo-rowerowego.

3. Prosimy o określenie kategorii ruchu KR dla ciągu pieszo-rowerowego.

**Odpowiedź:**

KR3.

4. Brakuje SST dla omawianej inwestycji. Prosimy o zamieszczenie SST.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzupełni dokumentację techniczną.

5. W Opisie technicznym oprócz konstrukcji na ciąg pieszo-rowerowy wymienia się również konstrukcję jezdni, której nie ma w przedmiarze i przekrojach. Prosimy o ujednoczenie informacji i uzupełnienie dokumentacji o brakujące wiadomości.

**Odpowiedź:**

Inwestycja dotyczy jedynie budowy ciągu pieszo-rowerowego.

6. Prosimy o określenie kategorii ruchu KR dla odcinka jezdni. O ile oferta tego dotyczy.

**Odpowiedź:**

Inwestycja dotyczy jedynie budowy ciągu pieszo-rowerowego.

Z-ca Dyrektora

/-/ Jarosław Murgała

*Opr. Łukasz Cybulski/Agnieszka Sudziarska*

