

1. Podano zalecane minimalne średnice rurociągu w stosunku do prędkości przepływu. Dla poprawnego doboru średnic należy uwzględnić materiał rur, długość rurażu i właściwości glikolu.
2. Podano przepływy nominalne. W obliczeniach przepływu należy uwzględnić rodzaj glikolu i jego stężenie.
3. Ze względu na ciągłą zmienę specyfiki zaprojektowanych produktów po dokonaniu zamówienia urządzeń, elementów armatury itp należy zwerfikować średnice rurociągów.

A - Przewód PROTOKOŁU STEROWANIA.
B - Neutralizator
C - Odprowadzenie kondensatu. W zależności od warunków należy wykonać:
- izolację cieplną rur odprowadzających,
- przewód grzejny w rurach,
- spadek grawitacyjny lub zainstalować pompę.
D - Minimalna powierzchnia wężownicy w zasobniku c.w.u. 5 m².
Nominalny przepływ jaki powinna przenieść wężownica: 3000 l/h.
Nominalna moc jaką powinna przenieść wężownica: 34,4 kW.
E - Wymiennik dobrać na maksymalną moc zestawu: 118,4 kW
F - Pompa wody modulowana sygnałem 0-10 V
G - Minimalna pojemność zbiornika buforowego: 1500 dm³.

	czujnik temperatury zewnętrznej
	czujnik temperatury zanurzeniowy
	zawór bezpieczeństwa
	zawór odpowietrzający
	zawór odcinający
	zawór regulacyjno pomiarowy z możliwością bezpośredniego odczytu
	filtr osadów
	naczynie wzbiorcze
	zespół przyłączeniowy naczynia wzbiorczego
	zawór zwrotny
	manometr
	termometr
	termomanometr
	zawór spustowy
	pompa wody modulowana z modułem 0-10 V
	pompa wody
	zawór trójdrogowy z siłownikiem zasilanym napięciem 230 V, sterowany sygnałem 3 punktowym
	złącze antywibracyjne
	pompa ręczna skrzydełkowa
	zbiornik na glikol
	zawór antyskażeniowy
	reduktor ciśnienia wody
	separator powietrza