

IZOLACJA KANAŁÓW ZEWNĘTRZNYCH 10cm WEWNĘTRZNYCH W POM.OGRZEWANYCH 5cm. Izolacje wykonać zgodnie z warunkami technicznymi. KANAŁY MONTOWAĆ NA HALI NA PODKONSTRUKCJI DEDYKOWANJ DLA TEGO TYPU KANAŁÓW. ZALECA SIĘ ROZWIĄZANIA SYTEMOWE ODPORNE NA UDERZENIA OD PIŁKI NP. KĄTOWNIKI STALOWE ITD

USŁUGI PROJEKTOWE WIELOBRANŻOWE

Jednostka projektowa:
F.C Usługi Projektowe Wielobranżowe- Franiszek Czerwiński
ul.Wałowa 8
48-210 Biała
tel. 791-283-239
email:
uslugiprojektowe09@gmail.com

Inwestor:
Gmina Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa

Nazwa zadania:
Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania „Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich".

Zespół projektowy:		nr uprawnień	data	podpis
projektant:	mgr inż.Jacek Czerwiński	OPL/1019/POOS/14	X 2023	
projektant sprawdzający:	mgr inż. Arkadiusz Guzda	SLK/7502/PWBS/17	X 2023	
Przedmiot rysunku: RZUT PRZYZIEMIA-INSTALACJA WENTYLACJI		stadium: PROJEKT TECHN.	skala: 1:100	nr rysunku: 4