PODZIAŁ BUDYNKÓW NA STREFY POŻAROWE - PIĘTRA POWTARZALNE



LEGENDA

- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60
- EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- PRZEBICIA W SUFICIE
- PRZEBICIA W PODŁODZE
- PRZEBICIA W ŚCIANIE



BUDYNEK B



BUDYNEK A

OZNACZENIA

- G - GAŚNICA
- HP - HYDRANT POŻAROWY WEWN.
- CZUJKA WIELOSENSOROWA
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU
- EL - SZACHT ELEKTRYCZNY, lub SKRZYNKA EL.
- KORYTKO ELEKTRYCZNE 5,5x13cm
- PIONY C.O.
- GRZEJNIKI
- WYBURZENIA, DEMONTAŻ
- ZAMUROWANIA
- PROJ. ŚCIANKA ŻELBETOWA gr. 12cm
- OPRAWY EWAKUACYJNE WG. PROJ. ELEKTR.
- OPRAWY KIERUNKOWE WG. PROJ. ELEKTR.

3 PIĘTRO BUDYNKU A i B - STAN PROJEKTOWANY

UWAGA:
OPIS PRZEBIĆ W ŚCIANACH I STROPACH ZNAJDUJĄ SIĘ NA RYSUNKACH RZUTÓW W SKALI 1:50 I NA ROZWINIĘCIACH ŚCIAN PRZEDSIONKÓW KLATEK SCHODOWYCH.

UWAGI:

1. **WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE**
2. **OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH EI 60**
   - PŁYTA G.K. NIDA OGIEŃ PLUS NA RUSZCIE 2x15mm+C/U50, WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 5cm.
3. **ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM - MAKSYMALNIE DOSUNIĘTA DO KANAŁÓW**
4. **PRZEBICIA ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM INSTALACJI.**

UWAGA:
Wszystkie drzwi do pomieszczeń w strefach pożarowych części A i B budynku należy wykonać w klasie odporności ogniowej min. EIS 30.

Zabudowy szachtów wentylacji przeciwpożarowej wykonać w klasie EIS 120.

Projekt:	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ W DOMU STUDENCKIM „ŻACZEK" przy ul. Wołoska 141A w Warszawie	Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień / Podpis
		Projektant:	mgr inż. arch. Mariola Trzeciak	Wa/620/91
			mgr inż. arch. Łukasz Błaszczak	
		Sprawdzający:	mgr inż. arch. Cezary Chmielewski	Mo/002/04
Inwestor:	Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa	VODA 00-367 Warszawa „M.Kopernika 8/18 m26 tel.:791 228 000 ;22/308 00 09		
Treść Rysunku:	RZUT III PIĘTRA - PROJEKT	Faza opracowania	Skala	Data opracowania / Branża / nr rysunku
		PROJEKT ARCH.-BUD.	1:100	12.04.2021 / A-09