

Legionowo, dn. 14.06.2022r.

**DOP-ZP-9/2022**

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm) pn. **Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Legionowie.**

KZB Legionowo Sp. z o.o. działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), uprzejmie informuje, iż w dniach 7.06.2022r. i 10.06.2022r., do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z wyjaśnieniem udzielonymi przez Zamawiającego.

**Pytanie 1.**

Proszę o podanie parametrów technicznych papy przewidywanej do wykonania remontu (grubość, giętkość w ujemnych temperaturach) oraz grubości blachy ocynkowanej do obróbek blacharskich oraz do blachy powlekanej do pokrycia dachu

**Odpowiedź:**

Papa przewidywana do wykonania remontu:

- papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa
  - grubość minimum 2,5mm +/- 0,2 mm,
  - gramatura wyrobu gotowego minimum 3850 g/m<sup>2</sup> +/- 150 g/m<sup>2</sup>,
  - reakcja na ogień – klasa E,
  - giętkość w ujemnych temperaturach – (- 6<sup>0</sup>C)
- papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia
  - grubość minimum 5,2mm +/- 10%,
  - gramatura wyrobu gotowego minimum 6800 g/m<sup>2</sup> +/- 200 g/m<sup>2</sup>,
  - reakcja na ogień – klasa E,
  - giętkość w ujemnych temperaturach – (- 5<sup>0</sup>C)

Grubości blachy ocynkowanej do obróbek blacharskich oraz do blachy powlekanej do pokrycia dachu – minimum 0,55 mm.

**Pytanie 2.**

Proszę o podanie parametrów technicznych papy: papy podkładowej i o papy wierzchniego krycia która ma być użyta do wykonania tego pokrycia dachowego?

**Odpowiedź:**

Odpowiedź powyżej.

**Pytanie 3.** Proszę o podanie rodzaju obróbki blacharskiej, blachodachówki planowanej do wykonania pokrycia?

**Odpowiedź:**

Odpowiedź powyżej.

**Pytanie 4.** Oferent informuje o występowaniu braków materiałowych dotyczących pokryć (blacha , papa) i o długim terminie oczekiwania na dostawy w odniesieniu do bardzo krótkiego terminu.

Proszę o informacje czy jest możliwość przedłużenia terminu realizacji ze względu na brak dostępności lub długie terminy realizacji zamówienia materiałów papy, blachodachówki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu realizacji.

**Pytanie 5.** Proszę o podanie parametrów technicznych wyłazu dachowego oraz parametrów wełny szklanej do ocieplenia stropodachu ?

**Odpowiedź:**

Istniejący wyłaz dachowy wraz z dolną klapą (w poziomie stropu) powinien być szczelny (odporny na opady atmosferyczne) bezpieczny oraz estetyczny (szczególnie dolna klapa).

Współczynnik przewodzenia ciepła ( $\lambda$ ) oraz grubość warstwy granulatu z wełny mineralnej powinien zapewnić osiągnięcie normowego współczynnika przenikania ciepła ( $U_c(\max)$ ).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.**

**PREZES ZARZĄDU**

*Irena Bogucka*