

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie  
ul. Mickiewicza 8  
33-100 Tarnów

Tarnów, 02.09.2022 r.

Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o zamówienie

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy postępowania pn. „Dostosowanie wejść do budynków ANS w Tarnowie dla osób z niepełnosprawnościami – wymiana 8 kompletów drzwi otwieranych na drzwi przesuwne” prowadzonego przez Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie.**

**Nr referencyjny: K-dzpz/382-17/2022.**

Zamawiający Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

pytanie zakresie drzwi (np. numer 5) które częściowo mają być przesuwne a ich druga część ma być rozwieralna: Czy można zmienić sposób otwierania drzwi na drzwi które pierwsza część i druga część drzwi jest przesuwna.

W załączeniu rysunek.

Wyjaśnienia ANS w Tarnowie:

Nie ponieważ nie mamy gdzie schować skrzydeł (po obu stronach skrzydeł są ściany) a samo przesunięcie zawęży światło i przejście będzie za wąskie.

Pytanie nr 2:

Proszę o udzielenie odpowiedzi: Z załączonym projekcie wymiany drzwi załączono rysunek drzwi przesuwnych które częściowo mają być przesuwne a częściowo otwieralne.

W załączeniu przesyłam ten rysunek.

Czy możemy przyjąć do wyceny drzwi przesuwne standardowe? wynika to z braku systemu do drzwi, które częściowo są przesuwne a częściowo otwieralne.

Wyjaśnienia ANS w Tarnowie:

Z uwagi na szerokość otworu drzwiowego nie ma możliwości zamontowania tylko drzwi przesuwnych (przy zastosowaniu tylko drzwi przesuwnych światło otworu nie spełnia wymagań Zamawiającego odnośnie docelowej szerokości światła otworu drzwiowego). Wobec powyższego Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania, i podtrzymuje rozwiązanie według zamieszczonego schematu projektowego sposobu otwierania drzwi.

**Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i wyjaśnienia treści SWZ stanowią jej integralną część.**

Rektor ANS w Tarnowie  
dr hab. Małgorzata Kołpa

Otrzymują:

1x strona internetowa prowadzonego postępowania.

1x aa