

Trzcińsko-Zdrój, 14.06.2023 r.

IRG. IRG.271.5.2.2023.IRG

WYJAŚNIENIE II

do zamówienia publicznego sprawa: IRG.271.5.2023.IRG
z dnia 23.05.2023r.

Ogłoszenie w BZP Nr 2023/BZP 00228716/01 i zmienionego ogłoszenia w BZP Nr 2023/BZP 00246470/01 z dnia 05.06.2023r.

Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój oraz budowa oczyszczalni ścieków w Gogolicach w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Pytanie 1

W załączonym programie funkcjonalno-użytkowym, zaproponowana technologia oczyszczalni ścieków to SBR. Zwracam się z zapytaniem do zamawiającego, czy dopuszcza jako równoważne rozwiązania pracujące w technologii obrotowych złóż tarczowych w zbiorniku z GRP, które wykazują 10-krotnie niższe zużycie energii elektrycznej, mniejszy stopień skomplikowania i awarii, koszty serwisu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza powyżej zaproponowane rozwiązanie.


BURMISTRZ
Bartłomiej Wróbel