

NIP 578-31-13-615 REGON 170289247
14-411 Rychliki, tel.(055) 248-84-63, e-mail: gzkrychliki@wp.pl

**WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZA DO SIECI DLA OBIEKTU
ZLOKALIZOWANEGO W RYCHLIKACH „KAPLICA”**

Obiekt - Kaplica.
Inwestor - Urząd Gminy.
Adres obiektu - Rychliki 86.

Warunki dostawy wody zgodnie z Regulaminem Dostawy Wody i Odbioru Ścieków w Gminie Rychliki.

- 1/. Szczegółowe warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej.
 - 2/. Przyłącze wodociągowe od rury azbestowej do Kaplicy podłączyć przewodem PE o średnicy „Fi 32”, z zasuwą na przyłączy.
 - 3/. W Kaplicy zamontować wodomierz.
 - 4/. Przyłącze do kanalizacji o długości 47 metrów, przy przyłączy studzienka wziernikowa.
 - 5/. Rura do kanalizacji ma być o średnicy „Fi 200”.
- Plan sytuacyjny sieci wodociągowej stanowi część niniejszych warunków technicznych.
- 6/. Niniejsze warunki techniczne muszą być bezwzględnie załączone do projektu technicznego.

Opracowany na podstawie powyższych warunków projekt techniczny przyłączy wod-kan przedłożyć w dwóch egzemplażach w GZK Rychliki, celem ostatecznego uzgodnienia. Projekt winien być opracowany przez osoby posiadające uprawnienia w zakresie w/wym robót.

Termin ważności niniejszych warunków wygasa po upływie jednego roku od daty ich wystawienia. Przyłącze wodociągowe od zaworu głównego przed wodomierzem do sieci wodociągowej wykonuje odbiorca a utrzymuje i eksploatuje GZK Rychliki.

Odbiorca jest zobowiązany udostępnić nieodpłatnie dostawcy teren nieruchomości, na którym znajduje się przyłącze wodociągowe celem przeprowadzenia prac remontowych oraz współdziałać z dostawcą w zakresie utrzymania przyłącza w należytym stanie technicznym.

Gminny Zakład Komunalny
w Rychlikach

14-411 Rychliki. Tel./Fax (055) 248-84-63
NIP 578-21-52-659. Regon 170289247
NR KONTA 11831300100000237320000010

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Jozef Gryguć



Elbląg, 21 września 2020 r.

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Elblągu
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie**

GD.2.2.522.257.2020.ACH

POSTANOWIENIE
**w sprawie uzgodnienia projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego**

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 6 oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 106 § 1 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 240 ust. 4 pkt. 15 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2020 poz. 310 t.j.), właściwym organem prowadzącym ewidencję urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów jest Dyrektor Zarządu Zlewni.

po rozpatrzeniu

wniosku nr 6733.9.3.2020 z dnia 15.09.2020 r. (data wpływu 15.09.2020 r.) w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku kaplicy wraz z niezbędnymi przyłączami do sieci infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu działek na działkach i numerze 110/1, 111/1, 112/2 w obrębie Rychliki, gmina Rychliki.

Uzgadniam

projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji polegającej na budowie budynku kaplicy wraz z niezbędnymi przyłączami do sieci infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu działek na działkach i numerze 110/1, 111/1, 112/2 w obrębie Rychliki, gmina Rychliki, z następującymi uwagami:

- na ww. działkach, zgodnie z prowadzoną ewidencją wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów nie występują urządzenia melioracji wodnych, natomiast mogą występować niezainwentaryzowane dreny i sączki drenarskie, które w przypadku ewentualnego ich przerwania należy przywrócić do pierwotnego stanu ich funkcjonowania.

Uzasadnienie


Urząd Gminy Rychliki, 14-411 Rychliki złożył w dniu 02.09.2020r. projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie budynku kaplicy wraz z niezbędnymi przyłączami do sieci infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu działek na działkach i numerze 110/1, 111/1, 112/2 w obrębie Rychliki, gmina Rychliki.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu między innymi z organem, o którym mowa w art. 53 ust. 4 pkt. 6 ww. ustawy. Organem właściwym w tej sprawie jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, za pośrednictwem tutejszego organu tylko stronie będącej inwestorem. Strona będąca inwestorem może wnieść zażalenie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Zażalenie należy złożyć na adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Elblągu, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg.

Przedmiotowe postanowienie nie stanowi uzgodnienia warunków technicznych, które należy uzyskać w Zarządzie Zlewni w Elblągu (ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg) w przypadku prowadzenia robót ingerujących w obiekty administrowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.



Piotr Modzelewski

.....
podpis Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Rychliki, 14-411 Rychliki
2. aa

Do wiadomości:

1. Mirosław Ożubko, ul. Słoneczna 15b/1, 82-300 Elbląg - pełnomocnik

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. informuję, iż:

- a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82,
- b) inspektor ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie: e-mail: iod@wody.gov.pl,
- c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- d) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat,
- e) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- f) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- g) Pana/Pani dane osobowe zostały pobrane z wniosku Burmistrza Dzierżonia.



Urząd Gminy Rychliki
Rychliki
86
14-411 Rychliki

Elbląg, 08-09-2020r.

Znak: EOP-MŻ-67/68-005101-2020

Dot. Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie obiektu: kaplica, w lokalizacji: Rychliki gm. Rychliki, działka numer 110/1, 111/1.

Odpowiadając na złożony wniosek o określenie warunków przyłączenia z dnia 24-08-2020, w załączeniu przekazujemy warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy o przyłączenie (podstawa prawna rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o przyłączenie będzie stanowiło podstawę do rozpoczęcia prac związanych z realizacją warunków przyłączenia.

W przypadku akceptacji treści załączonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odesłanie obydwu załączonych druków umowy wraz z projektem zagospodarowania działki lub terenu (zgodnym z § 1 pkt. 1 ppkt. 15 umowy o przyłączenie; projekt powinien zawierać sieć zasilania energetycznego obiektu) oraz dostarczyć prawomocną decyzją administracyjną lub zgłoszeniem dotyczącym zgody na budowę obiektu. Prosimy nie wpisywać daty podpisania umowy.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z ENERGA-OPERATOR SA.

Sprawę prowadzi:
ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie
Rejon Dystrybucji w Elblągu
tel. 801 404 404

Załączniki:

1. Warunki przyłączenia nr P/20/052585
2. Propozycja umowy o przyłączenie – 2 egz.

Z poważaniem,


Dorota Wójcik

T + 48 55 667 76 01
F + 48

Regon 190275904-00068
NIP 583-000-11-90

ENERGA OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

operator.olsztyn.elblag@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

Bank Pekao SA, nr konta: 74 124 054 001 111 000 000 000 000
Kapitał zakładowy/wpłacony: 1 356 110 400 zł



Numer P/20/052585

Miejscowość Elbląg

Data 08-09-2020

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie

1. Przyłączany obiekt:
Nazwa: kaplica
Adres (Nr działki): Rychliki
gm. Rychliki, działka numer 110/1, 111/1
2. Grupa przyłączeniowa: V
3. Moc przyłączeniowa: 4.5 kW
4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - PASŁĘK [1030]
Linia 15 kV PASŁĘK - RYCHLIKI [7100]
Stacja SN/nn RYCHLIKI WODOCIĄGI [4945]
Obwód nn Obwód 4945/400 [4945/400]
Obiekt Obwód [nN] Obwód 4945/400 [4945/400]
słup linii 0,4kV
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
w złączu zintegrowanym z układem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji przyłączanej;
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
 - 7.1.1. Urządzenia WN i SN:
-
 - 7.1.2. Stacja transformatorowa:
-
 - 7.1.3. Urządzenia nn:
Przy granicy działki inwestora ustawić złącze kablowo-pomiarowe i wybudować przyłącze kablowe od słupa do miejsca dostawy energii elektrycznej.
 - 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
-
 - 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnoszkodawcy:
-
 - 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
-
 - 7.1.7. Demontaże:
-
 - 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
Odbiorca wykona instalację przyłączaną w obiekcie przyłączanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia własności stron. Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej".;
8. Wymagany stopień skompensowania mocy bierniej: $\text{tg } \varphi \leq 0.4$

9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
- 9.1. Miejsce zainstalowania:
złącze kablowo-pomiarowe przy granicy działki;
- 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:
wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciovego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 25 A, zainstalowane w części pomiarowej złącza kablowo-pomiarowego
- 9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni
- 9.4. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana
- 9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych
-
- 9.6. Wymagania dodatkowe:
- Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia.
 - Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.
 - Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.
 - Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
 - inne:
licznik 1f
10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
- 10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:
- Układ sieci Sieć 0,4 kV pracuje w układzie TN-C.
 - Napięcie znamionowe sieci 0,4 kV
 - Maksymalny prąd zwarciov w sieci 26 kA
Rzeczywistą wartość prądu zwarciovego oblicza projektant.
 - System ochrony od porażeń Samoczynne wyłączenie zasilania
- 10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:
- Sposób pracy punktu neutralnego sieci -
 - Napięcie znamionowe sieci - kV
 - Prąd zwarcia doziemnego - A
 - Czas wyłączenia zwarcia doziemnego - s
 - Moc zwarciova na szynach 15 kV - MVA
 - Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji 110/15 kV GPZ PASŁĘK
Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciovej.
 - System ochrony od porażeń uzziemienie ochronne
- 10.3. Inne:
-
11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci	Napięcie znam. [kV]	Moc znam. [kW]	Prąd rozruchu [A]

RDW-E-DM/5330/1996/2020

Elbląg, dnia 17 września 2020 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 i ust. 5 w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (*t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293*) w zw. z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (*t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256*), w zw. z art. 19 ust. 2 pkt 2, art. 21 ust. 1a i art. 35 ust. 3 i art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (*t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 470*), działając z upoważnienia Zarządcy Drogi tj. Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

postanawiam

uzgodnić projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku kaplicy wraz z niezbędnymi przyłączami do sieci infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu działki na działkach o nr ew. 110/1, 111/1, 112/2 obręb geodezyjny Rychliki, gm. Rychliki przedłożony w dniu 15 września 2020 r. (*pismo znak 6733.9.4.2020 z dnia 15 września 2020 r.*) przez Gminę Rychliki w odniesieniu do obszaru przyległego do drogi wojewódzkiej nr 527.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 w zw. z art. 107 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego odstępuję od uzasadnienia postanowienia, ponieważ uwzględnia ono w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie przysługuje Inwestorowi zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Wojewódzkich (*Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu*)

KIEROWNIK
Działu Drogowo-Mostowego

Marcin Rysik

Otrzymują:

Gmina Rychliki z siedz. w Urzędzie Gminy
Rychliki 86
14 – 411 Rychliki (*z.p.o.*)

Do wiadomości:

1. Mirosław Ożubko, ul. Słoneczna 15b/1, 82 – 300 Elbląg.
2. Wydział Dróg ZDW w Olsztynie,
3. a/a.