

Katowice, dn. 20.10.2023 r.

Dot. postępowania nr DIIIB.382.14.2023 p.n.: „Naprawa schodów zewnętrznych w Domu Studenta nr 2 przy ul. Suchej 7A, Domu Studenta nr 4 przy ul. Lwowskiej 2 oraz Domu Asystenta nr 1 przy ul. Lwowskiej 4 w Sosnowcu”

**Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.10.2023r.**

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie podestu schodowego z lastryka płukanego w miejsce istniejącej okładziny z lastryka szlifowanego, a także wykonanie stopni z masy lastryko na mokro płukanego wraz z wykonaniem wkładek kontrastowych na schodach zewnętrznych Domu Asystenta nr 1. Zamawiający nie przewiduje wykonywania izolacji na schodach zewnętrznych pod okładzinę z lastryko na schodach zewnętrznych Domu Asystenta nr 1.
2. Zamawiający zmienia przedmiar dot. remontu schodów w Domu Asystenta nr 1 w pozycji nr 13 oraz przedmiar dot. remontu schodów w Domu Studenta nr 2 i Domu Studenta nr 4 w pozycjach nr 8 i 21 z uwzględnieniem naprawy płyty i biegów schodowych.
3. Zamawiający zmienia przedmiar dot. remontu schodów w Domu Studenta nr 2 i Domu Studenta nr 4 w pozycjach nr 6, 7, 19, 20 z uwzględnieniem odzysku demontowanych elementów na poziomie 70%, a co za tym idzie montażu nowych elementów na poziomie 30% wraz z wykonaniem powłok hydroizolacyjnych podpłytkowych.
4. Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 90 dni, licząc od daty przekazania terenu budowy, ze względu na dostępność elementów płytowych i schodowych.
5. Zamawiający informuje, że podczas wizji lokalnej w dniu 19.10.2023r. odniósł się do rozwiązań zawartych w STWiORB i zwrócił się o przekazanie pytań drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową.

**Mając na względzie powyższe Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 26.10.2023r. godz. 10.00.**