

UWAGI 1

1. WYSOKOŚĆ MONTAŻU WYŁĄCZNIKÓW OŚWIETLENIOWYCH – 1,1m OD POSADZKI.
2. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ STREFY POŻAROWE WYKONAĆ ODPOWEDNIĄ MASĄ OGNIOODPORNĄ – PROMAT LUB RÓWNOWAŻNA.
3. DO ZASILANIA OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO NALEŻY STOSOWAĆ PRZEWODY HDGs (ALTERNATYWNIE NHXH FE180/E90), MOCOWANE DO KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ ŚCIAN MURÓWANYCH I ŻELBETOWYCH STOSUJĄC UCHWYTY W WYKONANIU E90.

UWAGI 2:

1. Przyjęto następujące tryby pracy opraw:
– oprawy awaryjne: "praca na ciemno";
– oprawy kierunkowe: "praca na jasno";
2. Oprawy doświetlające urządzenia ppoż. montować na wysokości 2,5–3m na wysięgniku lub zwieszając np. „na sztywno".
3. Nie montować opraw bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła i/lub chłodu (urządzenia HVAC);
4. Oprawy kierunkowe instalować w miarę możliwości centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej;

LEGENDA OPRAW

INDEKS	TYP OPRAWY
A4	Oprawa oświetleniowa LED, IP20 , T=4000K lub 3000K, 90W
A3	Oprawa oświetleniowa LED, IP20 , T=4000K, 11W
A2	Oprawa oświetleniowa LED, IP20 , T=4000K lub 3000K, 30W
H1	Oprawa oświetleniowa 600x600 LED, IP20 , T=4000K, 34W
EW1	Oprawa ewakuacyjna LED, naścienna, jednostronna, z piktogramem, IP40
EW2	Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z piktogramem, do montażu nastropowego lub naściennego, IP40
EW3	Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z piktogramem, do wbudowania w stropie podwieszonym, IP40
AW1	Oprawa awaryjna LED do montażu nastropowego, IP41
AW2	Oprawa awaryjna LED do montażu nastropowego, IP41
AW3	Oprawa awaryjna na źródła LED, IP66
AW4	Oprawa awaryjna 1x8W,
AW5	Oprawa awaryjna LED do montażu w stropie podwieszonym, IP42
AW6	Oprawa awaryjna LED do montażu w stropie podwieszonym, IP42

– wyłącznik schodowy 10A, 250V
– przełącznik instalacyjny seryjny 10A, 250V
– wyłącznik instalacyjny 1b 10A, 250V
– przycisk impulsowy 10A, 250V

LEGENDA:

- WYKŁADZINA TERMOZGRZEWALNA JASNA
- WYKŁADZINA TERMOZGRZEWALNA CIEMNA
- PŁYTKI CERAMICZNE DREWNOPODOBNE

R - OKNA Z ROLETAMI WEWN. W KASECIE

Ż - OKNA Z ŻALUZJAMI WEWN. PIONOWYMI

BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE B I A R C O
tel.: + 48 604 180 170
ul. Zakopiańska 5/2, 58-560 Jelenia Góra
biuro: ul. 1 Maja 14, 58-500 Jelenia Góra

nazwa projektu:
AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W KARPACZU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
ul. Konstytucji 3 Maja 54 w Karpaczu
(działki nr 22/2, obr. 0008, jedn. ewid. 026101_1)

nazwa rysunku:
Rzut II piętra -instalacja oświetlenia

data:
2 sierpnia 2022 r.

inwestor:
GMINA KARPACZ
ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

branża:
Instalacje elektryczne

skala:
1:100

projektant:
mgr inż. Magdalena Kozłowska-Ogłaza
upr. nr 158/DOŚ/10

nr rysunku:
IE-4