



RU.461.2.978.2023 (1)

Pełnomocnik:
Sebastian Mroczek
Ul. Solińska 1/20
35-505 Rzeszów

Inwestor:
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Ul. Centralna 53
31-586 Kraków

Dotyczy: uzgodnienia trasy przyłącza oświetlenia w ramach zadania „Budowa oświetlenia na ul. Rzemieślniczej” zadanie nr ZDMK/T1.142/23.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w odpowiedzi na Państwa pismo wraz z załączonymi materiałami po przeprowadzonej analizie informuje, że **uzgadnia** lokalizację trasy przyłącza oświetlenia wraz ze słupami oświetlenia realizowanymi w ramach zadania „Budowa oświetlenia na ul. Rzemieślniczej” zadanie nr ZDMK/T1.142/23., w zakresie przebiegu w ul. Rzemieślniczej w Krakowie, z następującymi warunkami realizacji inwestycji :

1. Akceptuje się lokalizację projektowanej infrastruktury pokazaną na załączniku graficznym, który stanowi integralną część niniejszego uzgodnienia.
2. Odcinki robót zabezpieczyć zgodnie z instrukcją robót prowadzonych w pasie drogowym przy zachowaniu ciągłości ruchu kołowego i pieszego. W czasie trwania robót ich wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich.
3. Przejścia przez jezdnie i zjazdy (nie dotyczy miejsc koniecznego rozkopu) wykonać metodą bezrozkopową (przepych, przewiert) bez naruszania konstrukcji nawierzchni drogi w osłonie rurowej.
4. Głębokość wykonania przewiertu winna zapewniać zachowanie odległości pionowej min. 1,00m mierząc w świetle od powierzchni jezdni do rury ochronnej.
5. Pozostałe prace prowadzić w umocnionym wykopie wąskoprzestrzennym. W miejscach prowadzenia robót ziemnych, kable układać w odwodnionych wykopach wąskoprzestrzennych, na wyrównanym podłożu, na warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej. Zasyp rozkopu gruntem zagęszczalnym wg normy PN-S-02205/1998 – „Roboty ziemne”.
6. Na zakresach robót zapewnić powiązanie sytuacyjno-wysokościowe ze stanem istniejącym.

7. Na całej długości kable zasilające oświetlenie uliczne należy ułożyć w rurach ochronnych.
8. Do odrębnego uzgodnienia w ZDMK, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii z Narady Koordynacyjnej (zudp), należy przedłożyć dokumentację projektową opracowaną zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi pismo nr RU.461.6.17.2023 z dnia 30.01.2023r.
9. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia, prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz uzgodnić rozwiązania ewentualnych kolizji branżowych z zarządcami lub użytkownikami tych sieci.
10. O terminie rozpoczęcia i zakończenia prac w zakresie budowy oświetlenia, należy powiadomić tutejszą Jednostkę z min 7-dniowym wyprzedzeniem.
11. Integralną częścią uzgodnienia jest opieczętowany załącznik graficzny – mapa syt.-wys. – projekt zagospodarowania terenu.

Załącznik:

1 x mapa syt.-wys. – projekt zagospodarowania terenu.

Z up. DYREKTORA ZDMK
Piotr Włodek
Kierownik Działu Uzgodnień

Otrzymują:

1 x Adresat (wraz z załącznikiem)

1 x RU a/a (46680/2023, ID: 3029882)