



500W
41,5V(100sztuk)

*Układ zabezpieczeń NS:
komplet zabezpieczeń nad- i podnapięciowych
i podczęstotliwościowych oraz od utraty
połączenia z systemem
**brak napięcia – wyłączenie

- Uziemiony przewód PE
- Przewód neutralny N
- Przewód ujemny 6mm²
- Przewód dodatni 6mm²

| | | |
|--|-----------------------------|---------|
| AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ SYWULA | | |
| TEMAT: ROZBUDOWA WOJEWODZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO | | |
| IM. DR. J. BILIKIEWICZA W GDANSKU | | |
| "BUDOWA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA ODDZIAŁY POBYTU | | |
| DZIENNEGO DLA DOROSŁYCH ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY | | |
| LOKALIZACJA: 80-282 GDANSK | | |
| UL. SREBRNIKI 17, DZIAŁKA NR 116/11, OBRĘB 39 W GDANSKU | | |
| INWESTOR: WOJEWODZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDANSKU | | |
| 80-282 GDANSK, UL. SREBRNIKI 17 | | |
| BRANŻA: ELEKTRYCZNA | STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY | |
| NAZWA WYNIKU: | | |
| SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAIICZNEJ | | |
| Projektant | Podpis: | |
| inż. Tomasz Gajewski upr. WAM/0059/PWOE/03 | | |
| Sprawdzający: mgr inż. Arkadiusz Święciecki | | |
| upr. nr WAM/0027/PWOE/18 | | |
| SKALA | DATA OPRACOWANIA: | NR RYS. |
| 1:100 | GRUDZIEŃ 2023 | E16 |