

Znak sprawy: ZP.201.69.2022.2

WSZYSCY WYKONAWCY

2022-115904



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Zaprojektowanie i wykonanie izolacji akustycznej sali sportowej w budynku szkoły Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 przy Os. Wichrowe Wzgórze 114 w Poznaniu**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia w imieniu Miasta Poznania – Wydział Gospodarki Nieruchomościami informuje, że w toku postępowania wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga w ramach wykonania dokumentacji technicznej wykonanie "Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku sali sportowej" przez uprawnionego rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wymaga również uzgodnić ww. Ekspertyzę z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej i uzyskać Postanowienie?

Odpowiedź nr 1

Dokumentacja projektowa winna być uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń p.poż. Opracowanie ekspertyzy technicznej zgodnie z § 2 ust.2 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r. tekst jednolity D.U z 2019 poz. 1065 leży w gestii projektanta i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń p.poż.