



Kraków, dn. 02.10.2023 r.

L.dz.DZP-291-4318-1102/2023

Do

Uczestników postępowania

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zamówień publicznych pn. „**Wykonanie ogrodzenia pastwisk dla koni w Rzęsce, gmina Zabierzów, działka nr 470/11 obr.0018 Rzęska**”, nr zamówienia: **DZP-291-4318/2023**.

Zamawiający - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że dnia 02.10.2023 r. wpłynął wniosek Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

**1. Pytanie wykonawcy:**

„Czy zamawiający wymaga obsługi geodezyjnej do tej inwestycji?”

**Odpowiedź zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga obsługi geodezyjnej od Wykonawcy ogrodzenia.

**2. Pytanie wykonawcy:**

„W związku z wymogiem cynkowania elementów ogrodzenia, czy zamawiający dopuszcza skręcanie elementów na śruby? jeśli nie, to jaki system montażu przewiduje zamawiający gdyż spawanie elementów ocynkowanych zniszczy ocynk w miejscach spawania. zdjęcia poglądowe zamawiającego)”. ”

**Odpowiedź zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza stosowanie połączeń śrubowych z zastrzeżeniem, że zastosowane połączenia nie będą powodowały skaleczenia koni.

**Powyższe stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia**

Zastępca Kanclerza

mgr inż. Szymacha