



POLSKI  
ŁĄD



## GMINA SULMIERZYCE

Sulmierzyce, 16.03.2023 r.

**Znak sprawy: ZP.271.4.2023**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: **Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wola Wydrzyna**

### **Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

I. W odpowiedzi na otrzymane pytanie od Wykonawcy, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia poniżej treść zadanych pytań i udzielonych odpowiedzi oraz zmian SWZ.

#### **Pytanie 1**

PYTANIE 1 Proszę o potwierdzenie jaki typ/rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej zastosować do wykonania w-wy ścieralnej dla kategorii ruchu KR1? ( w opisie projektu i przedmiaru pisze o SMA 11S, w przedmiarze nic, na przekroju konstrukcyjnym - typowa mieszanka mineralno - asfaltowa AC11S).

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, iż należy wykonać warstwę ścieralną z typowej mieszanki AC11S dla kategorii ruchu KR1 (bez dodatku destruktu bitumicznego).

Jednocześnie Zamawiający informuję, iż zgodnie z treścią SWZ „**Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3.3 ppkt. 1) oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie**



**POLSKI  
ŁĄD**



## GMINA SULMIERZYCE

*uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3.3 ppkt. 1) oraz STWIORB."*

### **II. Na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ, projektowanych postanowień umowy poprzez:**

- 1)** zmianę terminu, w którym Wykonawca jest związany ofertą – punkt 11.1. SWZ otrzymuje brzmienie:
- 2)** „Wykonawca jest związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia **19.04.2023r.** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.
- 3)** zmianę terminu składania ofert – punkt 14.1 SWZ otrzymuje brzmienie:  
„Termin złożenia oferty **21.03.2023r.; godzina 10:00**”
- 4)** zmianę terminu otwarcia ofert – punkt 14.4 SWZ otrzymuje brzmienie:  
„Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu **21.03.2023r., godzina 10:30.**”
- 5)** wykreślenie ust. 3 w §5 projektowanych postanowień umowy, tekst jednolity projektowanych postanowień umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

**III.** Niniejsza modyfikacja zostaje dołączona do Specyfikacji Warunków Zamówienia i stanowi jej integralną część. Pozostała treść SWZ nie ulega zmianie.

**W imieniu Zamawiającego**

**WÓJT**

**mgr Gabriel Orzeszek**