SKRAPLACZE MONTOWAĆ NAD DASZKIEM.
ZAMOCOWANIE PODKONSTRUKCJI SKRAPLACZY DO ŚCIANY.
ODLEGŁOŚĆ SKRAPLACZA OD ŚCIANY 30cm.

MV8M-140WV2N8
f. Midea
Qch. 14,0kW
Imin=35A
Imax=40A

MV8M-80WV2N8
f. Midea
Qch. 7,2kW
Imin=21,30A
Imax=25A

MV8M-100WV2N8
f. Midea
Qch. 9,0kW
Imin=24A
Imax=25A

SK1 SK2 SK3

PION W DÓŁ

G:Φ15.9,L:Φ9.52

G:Φ19.1,L:Φ9.52

G:Φ12.7,L:Φ6.35

G:Φ15.9,L:Φ9.52

OPASKA PĘCZNIEJĄCA PPOŻ 120min

MIH22GN18 Qch. 2,2kW Imin=0,29A Imax=15A

MIH28GN18 Qch. 2,8kW Imin=0,36A Imax=15A

MIH36GN18 Qch. 3,6kW Imin=0,39A Imax=15A

MIH45GN18 Qch. 4,5kW Imin=0,41A Imax=15A

WF 4-5 os.

WO 1 os.

ZP 1 os.

ZP 2-3 os.

GK 1 os.

KP 2/3 os.

SALKA SPOTKAŃ 20 os.

OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

wymiana wykładziny

W OPISIE TECHNICZNYM WSKAZANO PARAMETRY RÓWNOWAZNOŚCI ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ

PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o. o.
30-109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14 TEL. 012-426-06-16
EMAIL: BIURO@PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL
BIURO W POZNANIU: 61-851 POZNAŃ UL. ZIELONA 8 TEL.0618513010

Nazwa i adres inwestycji:	PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM UL. ZIELONA 8, 61-851 POZNAŃ			Data: WRZESIEŃ 2023
Inwestor:	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU UL. ZIELONA 8, 61-851 POZNAN			Branza: INSTALACYJNA
Tytuł rysunku:	RZUT INSTALACJI CHŁODZENIA POWIETRZA			Faza proj.: PW
	Imię i nazwisko:	Nr uprawn./specjal.:	Podpis:	Skala: 1:100
Projektował:	mgr inż. ANDRZEJ BOROWCZYK	WKP/0244/P00S/05 spec.instalacyjna		
Opracował:				Nr rys.: CH-1
Sprawdził:	mgr inż. ANDRZEJ BARNA	WKP/0034/P00S/03 spec.instalacyjna		

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI