



WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym na „**Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 188, odc. Klukowo – Krajenka.**”

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dalej ustawa Pzp, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie:

W dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy niespójność z zakresie rodzaju asfaltu jaki należy zastosować do projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną z SMA 11 dla kategorii ruchu KR 3-4. W opisie technicznym wskazano asfalt modyfikowany PMB 45/80-55 natomiast w STWIORB (D-05.03.13) oraz tabeli elementów rozliczeniowych (lp. 9) podano asfalt modyfikowany PMB 45/80-65. Prosimy o wyjaśnienie i informację, który asfalt należy zastosować do projektowanej mieszanki SMA 11 dla kategorii ruchu KR 3-4: czy PMB 45/80-55 czy PMB 45/80-65?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że właściwym asfaltem jaki należy zastosować do projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11 jest PMB 45/80-65.

Z-ca Dyrektora

Andrzej Staszewski