



GMINA DAMNICA

Damnica 29.09.2023

ZP.271.18.2023

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy :
Modernizacja drogi dojazdowej do pól Paprzyce-Zagórzycy

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający informuje iż wpłynął wniosek dotyczący postępowania:

- Pytanie** Zgodnie z opisem " Wbudowywanie mieszanki betonowej może odbywać się: w deskowaniu stałym ręcznie, z zagęszczaniem listwą wibracyjną (w sytuacjach dopuszczonych przez Inżyniera). Proszę o potwierdzenie że Zamawiający i Inżynier dopuszcza wbudowywanie mieszanki betonowej deskowaniu stałym ręcznie, z zagęszczaniem listwą wibracyjną.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż dopuszcza wbudowywanie mieszanki betonowej deskowaniu stałym ręcznie, z zagęszczaniem listwą wibracyjną.

WÓJT
Andrzej Kordylas
Andrzej Kordylas