

ZAKŁAD KOMINIARSKO GAZOWY
Marcin Baniel
ul. Powstańców Śląskich 8 lok 11
01-381 Warszawa
NIP: 5222859636 REGON: 363555410

Zakład Usług Kominiarskich

Marcin Baniel nr. up. M. 43913

01-381 Warszawa ul. Powstańców Śląskich 8 m 11 // Tel: 511 116 702
WWW: warszawa-kominiarz.pl Adres@: biuro@warszawa-kominiarz.pl
Nip: 522-285-96-36 Regon: 363-555-410

Warszawa, dnia: 20.07.2023

Opinia nr: M19 / 07 / 23r

Z wyniku przeprowadzonych oględzin/ ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

Zleceniodawca / Nazwa firmy: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa Praga Południe.

Dotyczy: Pomieszczenie RTG.

Znajdujący się przy ulicy : 04-390 Warszawa ul. Kickiego 24

Sporządzona w celu:

- Pomiar wentylacji.

W związku w/w stwierdza się:

System wentylacji mechanicznej.

Kubatura pomieszczenia: 87,78 m³

Wydajność wentylacji – 507,7 m³/h Strumień napowietrzenia na poziomie 540 m³/h.

W pomieszczeniu zachodzi 5,78 krotność wymian powietrza na godzinę.

Opinię sporządzono w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U, z 2013r. Poz. 1409 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie p. poż, Dz. U. z 2009 roku Nr 178 poz. 1380 z późn. zmianami, §4 ust. 1 pkt.2 i §30 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony p. poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione braki – uszkodzenia – zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu- naprawie bezpośrednio po przeprowadzeniu kontroli technicznej.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – Zarządca obiektu budowlanego
2. Mistrz kominiarski wydający opinie

Opiniodawca Mistrz kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI
Marcin Baniel
Nr. Upr: 43913

M Baniel