



## Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ]

L. dz. DZP-291-0017-227/2023

Kraków, 08.02.2023 r.

### Zawiadomienie

Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą pod adresem: 31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 21, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zawiadamia o **zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej: SWZ** w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-291-0017/2023 pn. „**Dostawa i montaż chłodni oraz agregatów chłodzących dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie**”

### Uzasadnienie

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

#### 1. Rozdział 10 SWZ – Termin związania ofertą:

Zamiast:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia 17.05.2023 r.”

Jest:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **90 dni tj. do dnia 22.05.2023 r.**”

#### 2. Rozdział 12 SWZ – Sposób i termin składania i otwarcia ofert:

Zamiast:

„Zamawiający wyznacza termin składania ofert

do dnia: 17.02.2023 r. do godziny: 08:00”

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 17.02.2023 r. o godzinie: 08:15”.

Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn. „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Jest:

„Zamawiający wyznacza termin składania ofert

do dnia: **22.02.2023 r.** do godziny: 08:00”

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **22.02.2023 r.** o godzinie: 08:15”.

3. W Załączniku nr 2.1 do SWZ (Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia / Przedmiotowy Środek Dowodowy) w Zadaniu nr 1 – „Dostawa i montaż chłodni dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”, Zamawiający w pkt 8 rozbudowuje wymaganie o następującą treść:

„8) Wyposażone w regały/półki ze stali nierdzewnej, **co najmniej** dwie sztuki, umiejscowione wzdłuż dwóch ścian - tych umiejscowionych naprzeciwko dwóch par drzwi. Umiejscowienie regałów wykonane tak by maksymalnie wykorzystać miejsce pod ścianami, a jednocześnie umożliwić swobodne poruszanie się wewnątrz komory. łączna długość regałów (może być w formie 1 regału lub większej ilości mniejszych regałów) to **co najmniej** 330 cm a ich szerokość powinna **mieścić się w przedziale** 40-90 cm”.

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania **zmienioną wersję**, w zakresie wskazanym powyżej, Załącznika nr 2.1 do SWZ (Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia / Przedmiotowy Środek Dowodowy).

**KANCLERZ**

***/-/ mgr Marcin Gałań***

.....

**(podpis)**