

Granowo, dnia 20 sierpnia 2024 r.

GMINA GRANOWO
ul. Sportowa 2
62-066 Granowo

IRŚ.271.15.2024

**Wykonawcy zainteresowani
postępowaniem /strona internetowa
prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Renowacja zabytkowego budynku szkoły w Granowie”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), informuje iż w ww. postępowaniu zostały złożone zapytania. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Dział 3, Poz. 47 przedmiaru robót - Do jakiego stopnia i w jakiej technologii mają być wyczyszczone ściany elewacji budynku? Mycie ciśnieniowe wodą czy piaskowanie? Piaskowanie wiąże się później z uzupełnieniem wszystkich spoin na elewacji.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się piaskowania elewacji. Zakres czyszczenia elewacji obejmuje mycie cegły wodą pod ciśnieniem z użyciem środków czyszczących ulegających biodegradacji.

Pytanie nr 2

Dział 3, Poz. 50 przedmiaru robót - przedmiar przewiduje lokalne uzupełnienie spoin, w projekcie nie ma informacji, że uzupełnienie dotyczy lokalnego uzupełnienia spoin. Proszę o potwierdzenie, że w ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany lokalnie uzupełnić brakujące spoiny w murze z cegły.

Odpowiedź:

Z uwagi na kosztorysowe rozliczanie zamówienia w przedmiarze przyjęto szacunkową ilość dotyczącą uzupełnienie spoinowania ścian.

Pytanie nr 3

Czy w zakresie zamówienia jest odtworzenie sufitów podwieszanych na poddaszu użytkowym? Konstrukcja sufitu jest przymocowana do kleszczy i krokwi, które podlegają wymianie.

Odpowiedź:

W zakresie zamówienia przewiduje się odtworzenie sufitu podwieszanego na poddaszu – dotyczy to tych fragmentów sufitu, które ulegną uszkodzeniu przy wymianie konstrukcji w trakcie prowadzenia prac.

Pytanie nr 4

Czy poddasze użytkowe na czas prowadzenia robót będzie wyłączone z użytkowania?

Odpowiedź:

Na czas prowadzenia robót poddasze użytkowe należy wyłączyć z użytkowania.

z poważaniem
WÓJT
inż. Zbigniew Kaczmarek

