



Strona prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania pn.: Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj, polegających na wyposażeniu biura Nadleśnictwa Waliły w instalację systemu klimatyzacji.

Odpowiedzi na zapytania do postępowania

Zamawiający informuje iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone pytania. W związku tym zgodnie z art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Treść pytania: Czy Zamawiający dopuszcza głośność na poziomie: urządzenia ściennie - 44 dB, urządzenia kasetonowe 39 dB?

Odpowiedź:

1. Zamawiający nie dopuszcza głośności na poziomie 44 dB na urządzenia ściennie. (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia maksymalna głośność dopuszczalna to 35 dB).
2. Zamawiający dopuszcza głośność na poziomie 39 dB na urządzenia kasetonowe. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: w przypadku urządzeń sufitowych dopuszcza się poziom ciśnienia akustycznego: 36/37/38/39/42/43/44).

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.