

Rewizja projektowa – branża elektryczna związana ze zmianą wentylacji

1. Stan istniejący - do zasilania centrali wentylacyjnej był przewidziany obwód TG/207 o mocy 3kW, napięciu 230V, zabezpieczenie 1f 16A, przewód YDY 3x2,5mm² – do odjęcia 50mb przewodu YDY 3x2,5mm²
2. Stan rewizja do zasilania
 - a. Wentylatory dachowe 50W x 6 szt = 300W
 - b. Wentylatory wyciągowe 13W x 3 szt – 39W
 - c. Wentylator nawiewny 290W x 1 szt – 290WSuma mocy 629W = 0,629kW
Moc nie przekracza mocy w pierwotnym projekcie
Jedyna zmiana w instalacjach elektrycznych to 10 obwodów przewodem YDY 3x2,5mm² – 400mb
3. Różnicówka kosztorysowa – dodanie do pozycji przewodu YDY 3x2,5mm² – [+350mb]