



Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Św. Wojciech 46

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA**

1. **Numer postępowania:** 7<sup>o</sup>/SUW/2023.
2. **Zamawiający:** Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Św. Wojciech 46, 66-300 – Międzyrzecz.
3. **Przedmiotem zamówienia jest:**  
„Wykonanie regeneracji studni głębinowej R-19 wchodzącej w skład ujęcia wód podziemnych dla miejscowości Międzyrzecz.
4. **Zakres prac obejmuje:**
  - inspekcję studni przed regeneracją w celu określenia jej aktualnego stanu technicznego,
  - kompleksowe pomiary studni i badania wydajności przed regeneracją,
  - wykonanie regeneracji studni optymalnie dobraną metodą
  - analizę pomiarów w celu określenia przebiegu regeneracji studni,
  - pompowanie oczyszczające - pomiarowe po wykonaniu regeneracji,
  - dezynfekcja studni,
  - opracowanie pełnego sprawozdania w wersji papierowej lub elektronicznej z przeprowadzonych prac.
5. **Istotne warunki zamówienia:**
  - termin realizacji zamówienia: do 14.04.2023 r.,
  - referencje Wykonawcy,
  - podanie terminu gwarancji,
  - brak możliwości zlecenia prac podwykonawcom.
6. **Cel wykonania prac:** zwiększenie wydajności studni głębinowej R-19.
7. **Adres wykonania usługi:** gm. Międzyrzecz, działka nr 237/11, obręb Kuźnik.

Kontakt : Maślewski Marek  
Tel. 095 741 23 57  
Fax : 095 742 76 24  
kom. 697 700 256  
gmail: m.maslewski@mpwik.org

**W załączeniu:**

Zał. nr 1. Decyzja środowiskowa,  
Zał. nr 2. Zestawienie wydajności studni,  
Zał. nr 3. Operat wodnoprawny,  
Zał. nr 4. Karta otworu wiertniczego,  
Zał. nr 5. Badanie wody,  
Zał. nr 6. Plan sytuacyjny,  
Zał. nr 7. Mapa zasobów wód podziemnych.

<b>Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu</b> <b>Św. Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz</b> Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: nr 0000140914		<b>1</b>
NIP 596-12-15-537	Wysokość kapitału zakładowego 33.340.000,00 zł	