OPIS OZNACZEŃ

- Oprawa z modułem oświetlenia awaryjnego typ SD 263 AW – 8124000
- EM850N — Elekromagnetyczny trzymacz drzwi typ EM850N
- Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typ OP1 i DS1 A8TA2N – (866 i 867) 2020
- Przycisk oddymiania natynkowy z szybką typ RT41
- CP1 — Centralka oddymiania MERCOR typ MCR 9705–5A
- F01362 — Optyczna czujka dymu typ F01362
- W2 P=2,2kW — Wentylator oddymiania W2 P=2,2kW
- TG–W — Tablica główna wentylatorów oddymiania TG–W

=TG–W zasilanie
+Poddasze
–W2
–CP2

=TG–W zasilanie
+III piętro
–CP1

=TG–W zasilanie
+Poddasze
–W2
–CP2

C

A D

B

| | | | |
|---|---|---|---|
| INWESTYCJA | WYDZIELENIE P.POŻAROWE ISTNIEJĄCYCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU COLLEGIUM GODLEWSKIEGO U.R. PRZY AL. MICKIEWICZA 21 W KRAKOWIE | | |
| OBIEKT | BUDYNEK COLLEGIUM GODLEWSKIEGO U.R. | | |
| LOKALIZACJA | AL. MICKIEWICZA 21<br>31-120 KRAKÓW | | |
| INWESTOR | UNIWERSYTET ROLNICZY im. H. KOŁŁĄTAJA<br>31-120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 | | |
| BRANŻA | ELEKTRYCZNA | | |
| STADIUM | PB+PW | | |
| TEMAT RYS. | PLAN INSTALACJI - PRZYZIEMIE | | |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Piotr Piwowoński | upr. nr MAPI 0109/PWOE/04 | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Arkadiusz Kielar | upr. nr 337/2001 | |
| DATA OPRACOWANIA | 05.2010 | SKALA 1:100 | NR RYS. E-04 |