

Warszawa, dnia 18.03.2020 r.



**KOMENDA WOJEWÓDZKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**  
w Warszawie  
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

WL.2370.1.18.2020

## **Uczestnicy Postępowania**

### **Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 2 sztuk samochodu laboratorium dla wiodących grup radiacja-biologia.**

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej.

#### **Pytanie nr 1:**

„Ad Zał nr 1 do SIWZ, punkt 7.8 Jak Zamawiający wyobraża sobie pracę instalacji wozu z przyłączami 64 , 32, 16 A w różnych układach TN-S i TN-C. Zwracamy się z wnioskiem o zdecydowanie w jakim układzie sieci: TN-S czy TN-C mają pracować urządzenia. Przypominamy, że w Polsce obowiązuje TN-S”.

#### **Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający informuje, że oczekuje zaprojektowania i wykonania instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **Pytanie nr 2:**

„Ad Zał nr 1 do SIWZ, punkt 7.8 Zastosowana infrastruktura sprzętowa w ramach dostarczonego pojazdu narzucać będzie wymagania dotyczące prądu pobieranego. Dodatkowo określi ona typ przyłącza oraz wymaganą moc agregatu prądowórczego. Zgodnie z naszą oceną należy zastosować układ SZR, który będzie przełączał zasilanie z sieci zewnętrznej na zasilanie z agregatu. Z tego tytułu zwracamy się z wnioskiem o ścisłe określenie typu przyłącza”.

#### **Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający informuje, że oczekuje zaprojektowania i wykonania instalacji elektrycznej zgodnie z zapisami w pkt. 2.8 oraz w sposób zapewniający automatyczne (oraz manualne) przełączenie zasilania pomiędzy: agregatem prądowórczym i przyłączem 400V - w przypadku zaniku zasilania z jednego z powyższych źródeł.

MAZOWIECKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
z up.  
st. brig. mgr inż. *Dzirosław Jasztal*  
Zastępca Komendanta



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności

