



Urząd Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
tel.: +48 (89) 524 76 40
fax +48 (89) 512 01 24
www.gminadywity.pl

Dywity, dn. 02.03.2023r.

Do uczestników postępowania

Nasz znak: ZP.271.1.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Modernizację holu głównego bryły A Urzędu Gminy Dywity**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.1710 ze zm.), przekazuje wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie

Proszę o podanie precyzyjnego zakresu prac elektrycznych wchodzących w zakres prac opcjonalnych tj. dokładne wytyczne: ilość przewodów i ich rodzaj, gniazdek, lamp, łączników, sposób wykonania instalacji itp. wszystkie dane, które pozwolą oszacować przewidywany koszt tych prac ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż instalacja elektryczna wchodząca w skład prac opcjonalnych ma zostać wykonana podtynkowo na korytarzach oraz klatce schodowej na parterze i I piętrze, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- przewód YDYp - 3x1,5mm² - 200mb
- przewód YDPp - 3x2,5mm² - 500mb
- ilość opraw oświetleniowych - 6szt.
- ilość gniazd 230V z bolcem - 4 szt.
- zabezpieczenie: B16 - 26szt.; B10 - 5 szt.
- rozdzielnica typu karwasz - 5x12 mod. - drzwi metalowe

Z UP. WÓJTA GMINY
(-) WALDEMAR SZYDLIK
SEKRETARZ GMINY