

Znak: ZPL.271.3.2024.AW

**Odpowiedzi Nr 2 na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy:** *Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej*

W odpowiedzi na skierowane zapytanie z dnia 17 stycznia 2024 r. dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na w/w zadanie, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie:**

Prosiłbym o sprecyzowanie jaki rodzaj materiału może być przyjęty na podbudowę oraz czy może być przyjęta podbudowa gruzowa lub betonowa?

**Odpowiedź:**

Wytyczne dotyczące nawierzchni z kruszywa łamanego, która ma być wykorzystana do wykonania podbudowy ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej zostały określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót D-05.02.01 od str. 49 do str. 58. Zamawiający nie dopuszcza podbudowy gruzowej i betonowej.

Wyjaśnienia wprowadzone niniejszym pismem są obowiązujące i stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia na budowę ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej.