

ODPOWIEDŹ NA PISMO Z DNIA 25.04.2022.

Adn. 1 – mocowanie paneli fotowoltaicznych

Sposób mocowania paneli fotowoltaicznych jest uzależniony od doboru typu paneli i pozostaje do decyzji Wykonawcy w uzgodnieniu z Inwestorem. Istnieją na rynku uchwyty do mocowania paneli do konstrukcji drewnianych lub obciążniki do konstrukcji paneli używane na dachach płaskich.

Adn. 2 i 4 – instalacje na wieży

Zakres projektu instalacji elektrycznych został szczegółowo omówiony i uzgodniony z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie. Nie zgłaszano żadnych dodatkowych uwag.

Adn. 3 – renowacja elementów metalowych

W projekcie wykonawczym z 2016r. w pkt. 4.2 – Zakres ocieplenia zapisano :

Poz.5 - demontaż krat stalowych 5 szt. okien parteru,

Poz. 18 - montaż oczyszczonych i pomalowanych krat

Poz. 21- malowanie farbą olejną krat i balustrad,

Kosztorys inwestorski i przedmiar robót obejmują w pozycji nr 41 w.wym zakres prac dotyczący 5 okien , balustrady balkonowej i balustrady schodowej wieży.

Uwaga dot. dokumentacji na termomodernizację budynku OSP w Mszczonowie :

„W każdym przypadku wskazania w dokumentacji norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne"”.

Adam Szymonik

Sławomir Radziszewski



Żyrardów, dn. 05.05.2022r.

tech. Adam Szymonik

upr. bud. nr 14/79 Sk 60

96-300 Żyrardów, ul. Łęczycka 14

EN CASA Sp. z o.o.
02-735 Warszawa ul. Studencka 5
NIP: 8380001121 REGON: 750010650

